

29  
УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала "Нижевоэнерго"  
ФАО "МРСК Центра и Приволжья"

И.П. Клейменов

2018г. Я.Н. БЕЛИН  
ПО ДОБЕРЕЧНОСТИ  
№Д-НИ/295 от 01.06.2018

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической мощности на 2018/2019 гг.  
по ООО "СТН-Энергосети" (ВПК)

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	№ очереди ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ООО "СТН-Энергосети" (ВПК) потребитель ООО "СТН-Строй"	ПС Кировская	1,034	2,068	3,103	4,137	5,171	6,205	7,239	8,274	9,308	10,342
2	РП-216 ООО "СТН-Энергосети" (ВПК): потребитель ООО "Старт- Строй", ООО "ДК Сормово 15" (жилая застройка)	ПС Кузнечиха	0,056	0,113	0,169	0,226	0,282	0,338	0,395	0,451	0,508	0,564
<i>Всего по очередям нарастающим итогом:</i>			1,091	2,181	3,272	4,362	5,453	6,544	7,634	8,725	9,815	10,906

Примечание:

- 1.Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.

Начальник электроэнергетического участка



Лобанов Д.В.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала "Нижновэнерго"  
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"



И.П. Клейменов

" " 2018г.

Я.Н. БЕЛИН  
ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№ Д-НН/235 ОТ 01.06.2018

ГРАФИК ограничения режима потребления электрической энергии на 2018/2019 гг.  
по ООО "СТН-Энергосети" (ВПК)

№ п/п	Потребитель	№ очереди ограничения, тыс. кВт*ч									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ООО "СТН-Энергосети" (ВПК) потребитель ООО "СТН-Строй"	19,628	39,257	58,885	78,513	98,142	117,770	137,398	157,026	176,655	196,283
2	РП-216 ООО "СТН-Энергосети" (ВПК): потребитель ООО "Старт- Строй", ООО "ДК Сормово 15" (жилая застройка)	1,213	2,426	3,639	4,852	6,065	7,278	8,491	9,704	10,917	12,130
Всего по очередям нарастающим итогом :		20,841	41,683	62,524	83,365	104,207	125,048	145,889	166,730	187,572	208,413

Примечание:

1. Графики ограничения режима потребления вводятся начиная с 0 часов 00 минут следующих суток с уведомлением об этом потребителя не позднее 14 часов 00 минут текущих суток (по местному времени).
2. При невыполнении потребителем команды о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.

Начальник электроэнергетического участка



Лобанов Д.В.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заместитель генерального директора -  
директор филиала "Нижновэнерго"  
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

И.П. Клейменов

2018г. БЕЛИН

Сл. Д. И. КОЗЛОВ

№ Д-НЧ/395 ДТ 01.06.2018

ГРАФИК временного отключения потребления на 2018/2019 гг.  
по ООО "СТН-Энергосети" (ВПК)

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику*	Время отключения	№ очереди отключения, МВт										
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	ООО "СТН-Энергосети" (ВПК) потребитель ООО "ДК Сормово 15"	ПС 110 кВ Кузнечиха ф.1028	РП-216	ДУ	5						1,198					
2	ООО "СТН-Энергосети" (ВПК) потребитель ООО "ДК Сормово 15"	ПС 110 кВ Кузнечиха ф.1035	РП-216	ДУ	5	-	-	-	-	-	1,507	-	-	-	-	
3	ООО "СТН-Энергосети" (ВПК) потребитель ООО "СТН-Строй"	ГПП-110 кВ ГМЗ	яч. 2,9,37	ОП	20	-	-	-	-	-	7,033	-	-	-	-	
4		ПС 10	яч.16	ОП	20	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
5		ПС 10	яч.4,13	ОП	20	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
6		ПС 1	яч.3,16	ОП	20	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
7		ПС 1	яч.6,14	ОП	20	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
8		ПС 1	яч.2,17	ОП	20	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
9		ПС 1	яч.7,13	ОП	20	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
10		ПС 4	яч.1,5	ОП	20	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
11		ПС 4	яч.8	ОП	20	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
ИТОГО:					до 5 мин.	-	-	-	-	-		2,705	2,705	2,705	2,705	2,705
					от 5 до 20 мин.	-	-	-	-	-	7,033	7,033	7,033	7,033	7,033	
					всего	-	-	-	-	-	9,738	9,738	9,738	9,738	9,738	
					всего по ДУ	-	-	-	-	-	2,705	2,705	2,705	2,705	2,705	

Примечание:

- 1.\* Заполнить колонку №5: ДУ - с использованием дистанционного управления; ОП - постоянным оперативным персоналом объекта электроэнергетики, в т.ч. персоналом потребителя
2. В графике временного отключения потребления указано время отключения фидера с момента отдачи команды диспетчером производственного отделения филиала «Нижновэнерго» на ввод в действие ГВО.
3. При невыполнении потребителем команды (распоряжения) о вводе графиков аварийного ограничения сетевая организация вправе отключить потребителя непосредственно с питающих центров или ограничить его потребление вплоть до аварийной брони.

Начальник электроэнергетического участка



Лобанов Д.В.